
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

HK.9022.25.2026
Bełchatów, 04-11-2026

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z 04.11.2026 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ławy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w 1 z 4 próbek wody do spożycia pobranych 02.11.2026 r. z wodociągu Ławy w ramach kontroli urzędowej po działaniach naprawczych - stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie **bakterii grupy coli** przy wykluczeniu E. coli i Enterokoków jelitowych w punkcie monitoringowym (punkcie zgodności) - sieć, Targowisko Zawady – kran w łazience – 9 jtk/100 ml. (dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 (jtk lub NPL)/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce *E. coli* i Enterokoków jelitowych).
Pełne wyniki analizy będą znane w dniu jutrzejszym (dot. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C).

Po uzyskaniu pełnych wyników badań, komunikat zostanie zaktualizowany, do tego czasu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdza, że woda w wodociągu Ławy jest warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

Gmina Bełchatów:
Adamów, Anastazów, Apolinów, Domiechowice (za wyjątkiem numerów posesji 3a,4,5,), Emilin, Kałduny, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Podwody, Podwody Kolonia, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Wygoda, Zalesna, Zawady (z wyjątkiem posesji 33 i 33A)
Gmina Zelów:
Marszywiec

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

Katarzyna Marczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie
ul. Okrzei 49 | 97-400 Bełchatów
+48 44 631 31 08, +48 44 631 31 18
sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-42804-98321-CFJHF-21