Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

HK.9022.25.2026
Bełchatów, 05-11-2026


KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z 5.11.2026 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ławy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w 1 z 4 próbek wody do spożycia pobranych 2.11.2026 r. z wodociągu Ławy w ramach kontroli urzędowej po działaniach naprawczych - stwierdzono miejscowe pogorszenie jakości wody - niezgodność z wartością parametryczną w zakresie **bakterii grupy coli** w punkcie monitoringowym (punkcie zgodności):
- sieć, Targowisko Zawady – kran w łazience – 9 jtk/100 ml.
(dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 (jtk lub NPL)/100 ml)
przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce E. coli i Enterokoków jelitowych.

W pozostałych punktach poboru próbek wody nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych. Jakość wody w tych punktach odpowiada wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że:

1. W punkcie poboru próbek - sieć, Targowisko Zawady – kran w łazience – 9 jtk/100 ml, woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.



2. W pozostałych punktach poboru próbek woda jest przydatna do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:
Gmina Bełchatów:
Adamów, Anastazów, Apolinów, Domiechowice (za wyjątkiem numerów posesji 3a,4,5,), Emilin, Kałduny, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Podwody, Podwody Kolonia, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Wygoda, Zalesna, Zawady (zwyjątkiem posesji 33 i 33A)
Gmina Zelów:
Marszywiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie
ul. Okrzei 49 | 97-400 Bełchatów
+48 44 631 31 08, +48 44 631 31 18
sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-42804-98321-CFJHF-21

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

Katarzyna Marczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	28759.213652.195947
Nazwa dokumentu	komunikat warunkowość Targowisko.pdf
Tytuł dokumentu	komunikat warunkowość Targowisko
Sygnatura dokumentu	HK.9022.25.2026
Data dokumentu	05.11.2026
Skrót dokumentu	587ECB9FFADF12D70BD812B53F8BE733068C73BF
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	05.11.2026 14:58:25
Podpisane przez	Katarzyna Marczak; PSSE Bełchatów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	05.11.2026 15:00:09
Podpisane przez	Katarzyna Marczak; PSSE Bełchatów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.136.31.31.

Data wydruku: 05.11.2026

Autor wydruku: Wieczorek Marzena (asystent)