Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

HK.903.192.2026
Bełchatów, 13-11-2026

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z 13.11.2026 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Huta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody do spożycia pobranych 10.11.2026 r. z wodociągu Huta w ramach kontroli wewnętrznej - stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C przy wykluczeniu bakterii Escherichа coli i Enterokoków jelitowych w punktach monitoringowych (punktach zgodności):
- SUW Huta - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 103 jtk/ 1 ml
- sieć, Huta posesja nr 45 - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C > 300 jtk/ 1 ml
Mikrobiologiczny parametr wskaźnikowy ogólnej liczby mikroorganizmów - wynosi bez nieprawidłowych zmian przy czym zaleca się aby wartość parametru nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml w kranie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził, że woda w wodociągu Huta jest warunkowo przydatna do spożycia. Przegotowania wymaga woda do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:
gmina Bełchatów:
Huta (z wyłączeniem posesji 41), Wielopole (z wyjątkiem pos. nr 13, 41, 42)
Występowanie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22˚C w 1 ml jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak, może być wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia, w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

Katarzyna Marczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie
ul. Okrzei 49 | 97-400 Bełchatów
+48 44 631 31 08, +48 44 631 31 18
sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-42804-98321-CFJHF-21